

Eco-nettoyage



Air et eau

Webinaire : pourquoi aller vers l' éco nettoyage

WEBINAIRE 1

POURQUOI ALLER VERS L'ÉCO-NETTOYAGE ?

DATE

2 juillet 2024
14h-15h

A l'attention des professionnels de la PCI



FAQ suite au Webinaire

**Foire aux questions (FAQ)
« Eco-nettoyage »**

Cette FAQ a pour objectif de répondre aux questions posées par les participants lors du Webinaire du 02 juillet 2024 organisé par le groupe de travail interCPIas « transition écologique et prévention du risque infectieux ».

POURQUOI ALLER VERS L'ÉCO-NETTOYAGE ?

POURQUOI ALLER VERS L'ÉCO-NETTOYAGE ?

Guide de l' éco-nettoyage

Guide "Éco-nettoyage : généralités et secteurs de soins hors salles propres et environnement maîtrisé" (2021)

9 avril 2021

Le guide de l'éco-nettoyage de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes propose des pratiques durables pour le nettoyage des secteurs de soins hors salles propres. Objectif : concilier efficacité, hygiène et respect de l'environnement dans les établissements de santé.



Eau et prévention du risque légionnelle

"Les éco-faux pas et les bonnes pratiques"

Eau et prévention du risque légionnelle

Les éco-faux pas

- J'installe des points d'eau sur le réseau sans avis préalable.
- Je maintiens des points d'eau non utilisés.
- Je diminue les températures de production de l'eau chaude sanitaire.

Les bonnes pratiques

- Évaluer régulièrement l'utilité de chaque point de passage.
- Retirer les points d'eau non utilisés si possibilité de retrait ou plus près de la boucle.
- Étudier le remplacement d'un point d'eau de lavage des mains par un distributeur de SHA.
- Demander l'avis de l'hygiéniste lors de travaux sur le positionnement des points d'eau.

Utilité des points d'eau

- Colorimétrer le réseau (eau froide et eau chaude), les ballons de stockage et échangeurs à plaque.
- Faire auditer son réseau d'eau pour l'optimiser (analyse des risques), voire procéder à son équilibrage.
- Établir une température entre départ et retour de boucle supérieure à 5 °C.
- Établir annuellement les thermomètres situés sur les installations.
- Surveiller quotidiennement la température au niveau des ballons d'eau.
- Mélanger l'eau chaude sanitaire au plus près des points d'usage et non sur le bouclage.

Prévention des variations de température

- Colorimétrer le réseau (eau froide et eau chaude), les ballons de stockage et échangeurs à plaque.
- Faire auditer son réseau d'eau pour l'optimiser (analyse des risques), voire procéder à son équilibrage.
- Établir une température entre départ et retour de boucle supérieure à 5 °C.
- Établir annuellement les thermomètres situés sur les installations.
- Surveiller quotidiennement la température au niveau des ballons d'eau.
- Mélanger l'eau chaude sanitaire au plus près des points d'usage et non sur le bouclage.

Webinaire usage raisonné de l' eau

REPLAY

WEBINAIRE 2

Usage raisonné de l'eau

24 juin 2025

Webinaire qualité de l' air intérieur

WEBINAIRE

20 JUIN 14H-16H

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les polluants, l'impact sur la santé et les bons gestes

J. DUBREIL - ARS Occitanie & C. RESTES - DREAL Occitanie

Ventilation des locaux hors ZEM

L. CARIO - DREAL Occitanie

Variation de la QAI induite par l'occupation et l'aération

M. BASSE - Public Labos 81



Récupérez ce poster interactif !

JOURNÉE RÉGIONALE OMEDIT OCCITANIE

"PROTÉGER PATIENTS ET PLANÈTE"

11 DÉCEMBRE 2025

PALAVAS-LES-FLOTS

9H00 - 17H00

S'INSCRIRE

